

Zertifikat

über die Luftdichtigkeit der Gebäudehülle

für das Objekt : Einfamilienhaus

am Standort: Musterstraße 34

33442 Musterhausen

Das oben genannte Gebäude hat bei der Messung der Luftdichtheit am 14.11.2019 nach DIN EN 13829, Verfahren B, folgenden Wert für die volumenbezogene Luftdurchlässigkeit erzielt:

$$n_{50} = 1,3 \text{ [h}^{-1}\text{]}$$

Die bei einem Nachweis der Luftdichtheit nach EnEV einzuhaltende Anforderung beträgt bei Gebäuden mit raumluftechnischen Anlagen:

$$n_{50} \leq 1,5 \text{ [h}^{-1}\text{]}$$

Diese Anforderung der Vorschrift wird erfüllt.

17.11.2019